



試験番号 2102-01801-0501

発行日 2021年2月28日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊 康男



- 1 申請者 アルインコ株式会社
2 工場名 兵庫工場
3 種類、型式及び数量 建わく(簡易わく)A617FX 5枚
4 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第1章わく組足場用の部材 第1節建わく
5 試験実施日 2021年2月2日
6 試験場所 大阪試験所
7 試験結果

(1) 構造

規格第2条及び第3条に適合している。

(2) 強度等

規格第4条,第5条及び第7条に適合している。

(2)-1 圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	76.4	76.3	78.8	78.0	80.3	77.9
厚生労働大臣規格による値	63.7kN以上					68.6kN以上

(2)-2 たわみ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5
荷重9.81kN時の鉛直たわみ量[mm]	2.4	2.5	2.4	2.5	2.4
厚生労働大臣規格による値	10mm以下				

(2)-3 引張試験(交さ筋かいピン)

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	12 中止	12 中止	12 中止	12 中止	12 中止	—
厚生労働大臣規格による値	強度 5.88 kN 以上					平均値 6.37 kN以上

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第8条に適合している。

8 特記事項

特になし