




試験番号 2105-00701-4301

発行日: 2021年5月31日

認定試験成績書



一般社団法人 仮設工業会
会 長

- 1 申請者 中央ビルト工業株式会社
- 2 工場名 名古屋工場
- 3 種類、型式及び数量 階段開口部用手すり枠 KSB-912AN 3枚
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「階段開口部用手すり枠」
- 5 試験実施日 2021年5月17日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

手すり材の水平移動量試験

供試体 No.	1	2	3
荷重0~0.40kN時の水平移動量[mm]	50	51	53
認定基準による値	100mm以下		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



試験番号 2105-00701-4302

発行日： 2021年5月31日

認定試験成績書



- 1 申請者 中央ビルト工業株式会社
- 2 工場名 名古屋工場
- 3 種類、型式及び数量 階段開口部用手すり枠 KSB-912KN 3枚
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「階段開口部用手すり枠」
- 5 試験実施日 2021年5月17日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

手すり材の水平移動量試験

供試体 No.	1	2	3
荷重0~0.40kN時の水平移動量[mm]	50	53	53
認定基準による値	100mm以下		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし