



試験番号 2104-01818-0801

発行日：2021年4月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長 豊海 康男



- 申請者 アルインコ株式会社
- 工場名 (株)M・Kテクノ 本社工場
- 種類、型式及び数量 交さ筋かい X1812 10本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第1章わく組足場用の部材 第2節交さ筋かい
- 試験実施日 2021年4月5日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

規格第11条に適合している。

(2) 強度等

規格第12条に適合している。

圧縮試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1		2		3		4		5		平均値
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
供試体 No.											
強度 [kN]	8.30		8.16		8.31		8.56		8.21		8.30
厚生労働大臣規格による値	強度 7.35 kN 以上										平均値 8.04 kN以上

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

(3) 表示

規格第13条に適合している。

8 特記事項

特になし