




試験番号 2104-01885-8101

発行日：2021年4月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊 博 彦



- 申請者 アルインコ株式会社
- 工場名 ALINCO(THAILAND)CO.,LTD. 本社工場
- 種類、型式及び数量 緊結部付布材 XR1829S_TH 5本
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2021年4月5日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 緊結部及びその取付部の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	—
認定基準による値	強度 9.00 kN 以上					平均値 10.0 kN以上

(2)-2 緊結部のすべり量及び引き抜き強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
荷重7.0kNにおけるすべり量[mm]	0	0	0	0	0	—
強度[kN]	30 中止	30 中止	30 中止	30 中止	30 中止	—
認定基準による値	すべり量	5mm 以下				
	強度	強度 9.00 kN 以上				

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし