

仮

認定番号 2104-06284-84

認定合格証

ねじ管式ジャッキ型ベース金具

HE-046

HE-6

HE2-6

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する


なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2021年4月30日

平和技研株式会社 殿
(張家港市大平金属製品廠 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2104-06284-8401

発行日：2021年4月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊 康男



- 1 申請者 平和技研株式会社
- 2 工場名 張家港市大平金属製品廠 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 ねじ管式ジャッキ型ベース金具 HE-046 10本
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 5 試験実施日 2021年4月12日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 圧縮強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	54.7	57.8	60.4	54.5	55.9	56.6
認定基準による値	強度 40.0kN 以上			平均値 45.0kN 以上		

(2)-2 ねじ部の圧縮強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	122.0	120.9	123.1	130.7	128.2	124.9
認定基準による値	強度 57.0kN 以上			平均値 63.0kN 以上		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2104-06284-8402

発行日: 2021年4月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 張家港市大平金属製品廠 本社工場
- 種類、型式及び数量 ねじ管式ジャッキ型ベース金具 HE-6 10本
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2021年4月12日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 圧縮強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	48.0	48.9	50.0	54.9	53.3	51.0
認定基準による値	強度 40.0kN 以上			平均値 45.0kN 以上		

(2)-2 ねじ部の圧縮強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	124.0	118.3	102.6	110.9	121.6	115.4
認定基準による値	強度 57.0kN 以上			平均値 63.0kN 以上		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2104-06284-8403

発行日：2021年4月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 張家港市大平金属製品廠 本社工場
- 種類、型式及び数量 ねじ管式ジャッキ型ベース金具 HE2-6 10本
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2021年4月12日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 圧縮強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	50.9	49.8	53.2	51.0	49.8	50.9
認定基準による値	強度 40.0kN 以上			平均値 45.0kN 以上		

(2)-2 ねじ部の圧縮強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	6	7	8	9	10	平均値
強度[kN]	142.3	123.2	144.7	115.2	125.8	130.2
認定基準による値	強度 57.0kN 以上			平均値 63.0kN 以上		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



認定番号 2104-06284-85

認定合格証

屋根用ねじ管式ジャッキ型ベース金具

HE-6S

HE2-6S

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する


なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2021年4月30日

平和技研株式会社 殿
(張家港市大平金属製品廠 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2104-06284-8501

発行日 : 2021年4月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長 豊澤 康男



- 1 申請者 平和技研株式会社
- 2 工場名 張家港市大平金属製品廠 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 屋根用ねじ管式ジャッキ型ベース金具 HE-6S 5本
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 5 試験実施日 2021年4月12日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

ねじ部の圧縮強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200KNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	40 中止	40 中止	40 中止	40 中止	40 中止	—
認定基準による値	強度 18.0kN 以上			平均値 20.0kN 以上		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



試験番号 2104-06284-8502

発行日 : 2021年4月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長 豊 登 康 男



- 1 申請者 平和技研株式会社
- 2 工場名 張家港市大平金属製品廠 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 屋根用ねじ管式ジャッキ型ベース金具 HE2-6S 5本
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 5 試験実施日 2021年4月12日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

ねじ部の圧縮強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	40 中止	40 中止	40 中止	40 中止	40 中止	—
認定基準による値	強度 18.0kN 以上			平均値 20.0kN 以上		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし