

仮

認定番号 2103-06282-86

# 認定合格証

くさび式足場用梁柱

(中層用) HG-36

HG-54

(低層用) HG2-36

HG2-54

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する


なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2021年3月31日

平和技研株式会社 殿  
(南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2103-06282-8601

発行日 : 2021年3月31日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長 豊澤 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 くさび式足場用梁柱(中層用2スパン)HG-36 6枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2021年3月2日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

### (1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ曲げ及び支持点の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1		2		3		平均値
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	
荷重16.0kN時の鉛直たわみ量 [mm]	5.1		3.8		3.4		—
強度[kN]	61.9		61.4		61.3		61.5
認定基準による値	鉛直たわみ量	25.0mm 以下					
	強度	32.0kN 以上			平均値35.0kN 以上		

### (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし



試験番号 2103-06282-8602

発行日 : 2021年3月31日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長 豊 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 くさび式足場用梁柵(中層用3スパン)HG-54 6枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2021年3月2日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

### (1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ曲げ及び支持点の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1		2		3		平均値
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	
荷重24.0kN時の鉛直たわみ量 [mm]	9.8		9.4		10.6		—
	9.1		9.3		10.0		
強度[kN]	77.5		73.8		78.0		76.4
認定基準による値	鉛直たわみ量	25.0mm 以下					
	強度	48.0kN 以上			平均値53.0kN 以上		

### (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし



試験番号 2103-06282-8603

発行日 : 2021年3月31日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長 豊 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 くさび式足場用梁杵(低層用2スパン)HG2-36 6枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2021年3月2日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

### (1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ曲げ及び支持点の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1		2		3		平均値
供試体 No.	1	2	3	4	5	6	
荷重6.5kN時の鉛直たわみ量 [mm]	16.4		16.7		16.8		—
強度[kN]	17.9		17.4		17.4		17.5
認定基準による値	鉛直たわみ量	25.0mm 以下					
	強度	13.0kN 以上			平均値14.5kN 以上		

### (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし



試験番号 2103-06282-8604

発行日:2021年3月31日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長 豊 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 くさび式足場用梁柱(低層用3スパン)HG2-54 6枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2021年3月2日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

### (1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

たわみ曲げ及び支持点の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1		2		3		平均値	
供試体 No.	1	2	3	4	5	6		
荷重9.5kN時の鉛直たわみ量 [mm]	9.8		9.7		9.9		—	
	8.9		9.6		9.4			
強度[kN]	40 中止		40 中止		40 中止		—	
認定基準による値	鉛直たわみ量		25.0mm 以下					
	強度		19.0kN 以上			平均値21.0kN 以上		

### (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし