



仮

認定番号 2103-06282-83

認定合格証

緊結部付ブラケット

HBH-25

HBH-40

HBH2-24

HBH2-40P

(HBH2-40)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する


なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2021年3月31日

平和技研株式会社 殿
(南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2103-06282-8301

発行日:2021年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長 豊澤 康男



- 1 申請者 平和技研株式会社
- 2 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 緊結部付ブラケット(固定型)HBH-25 8枚
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準 「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 5 試験実施日 2021年3月3日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1				2				平均値
	1	2	3	4	5	6	7	8	
供試体 No.									
強度[kN]	50.4				53 中止				—
認定基準による値	強度 27.0 kN 以上				平均値 30.0 kN以上				

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2103-06282-8302

発行日 : 2021年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊 康男



- 1 申請者 平和技研株式会社
- 2 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 緊結部付ブラケット(固定型)HBH-40 8枚
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準 「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 5 試験実施日 2021年3月3日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1				2				平均値
	1	2	3	4	5	6	7	8	
供試体 No.									
強度[kN]	37.5				43.9				40.7
認定基準による値	強度 27.0 kN 以上				平均値 30.0 kN以上				

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



試験番号 2103-06282-8303

発行日: 2021年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長 豊 田 康 男



- 1 申請者 平和技研株式会社
- 2 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 緊結部付ブラケット(固定型)HBH2-24 8枚
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 5 試験実施日 2021年3月3日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1				2				平均値
	1	2	3	4	5	6	7	8	
供試体 No.									
強度[kN]	53 中止				53 中止				—
認定基準による値	強度 27.0 kN 以上				強度 27.0 kN 以上				平均値 30.0 kN以上

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし



試験番号 2103-06282-8304

発行日:2021年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長 豊 浩 幸 男



- 1 申請者 平和技研株式会社
- 2 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 緊結部付ブラケット(固定型)HBH2-40P 8枚
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準 「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 5 試験実施日 2021年3月3日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供 試 体 組 No.	1				2				平均値
	1	2	3	4	5	6	7	8	
供 試 体 No.									
強 度[kN]	53 中止				53 中止				—
認 定 基 準 に よ る 値	強度 27.0 kN 以上				強度 27.0 kN 以上				平均値 30.0 kN以上

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特 記 事 項

特になし