



認定番号 2102-06201-83

# 認定合格証

## 緊結部付ブラケット

LFHBH-25  
LFHBH-40  
HB-25  
HB-40  
LHB-25  
LHB-40S  
( LHB-40 )  
LHBH-25  
LHBH-40


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する  
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2021年 2月28日

平和技研株式会社 殿  
(本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男







試験番号 2102-06201-8301

発行日 : 2021年2月28日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長 豊津 康男



- 1 申請者 平和技研株式会社
- 2 工場名 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 緊結部付ブラケット(固定型)HB-25 8枚
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準 「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 5 試験実施日 2021年2月8日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

### (1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1				2				平均値
	1	2	3	4	5	6	7	8	
供試体 No.									
強度[kN]	53 中止				53 中止				—
認定基準による値	強度 27.0 kN 以上				強度 27.0 kN 以上				平均値 30.0 kN以上

### (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし





試験番号 2102-06201-8302

発行日 : 2021年2月28日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会 長 津 康 男



- 1 申請者 平和技研株式会社
- 2 工場名 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 緊結部付ブラケット(固定型)HB-40 8枚
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準 「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 5 試験実施日 2021年2月8日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

### (1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1				2				平均値
	1	2	3	4	5	6	7	8	
供試体 No.									
強度[kN]	53 中止				44.2				—
認定基準による値	強度 27.0 kN 以上				平均値 30.0 kN以上				

### (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし





試験番号 2102-06201-8303

発行日:2021年2月28日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会 長 豊澤 康男



- 1 申請者 平和技研株式会社
- 2 工場名 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 緊結部付ブラケット(固定型)LHB-25 8枚
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 5 試験実施日 2021年2月8日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

### (1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1				2				平均値
	1	2	3	4	5	6	7	8	
供試体 No.									
強度[kN]	53 中止				53 中止				—
認定基準による値	強度 27.0 kN 以上				強度 27.0 kN 以上				平均値 30.0 kN以上

### (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし





試験番号 2102-06201-8304

発行日 : 2021年2月28日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会 長 豊 澤 康 男



- 1 申請者 平和技研株式会社
- 2 工場名 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 緊結部付ブラケット(固定型)LHB-40S 8枚
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 5 試験実施日 2021年2月8日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

### (1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1				2				平均値
	1	2	3	4	5	6	7	8	
供試体 No.									
強度[kN]	53 中止				53 中止				—
認定基準による値	強度 27.0 kN 以上				強度 27.0 kN 以上				平均値 30.0 kN以上

### (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし





試験番号 2102-06201-8305

発行日 : 2021年2月28日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会 長 豊澤 康男



- 1 申請者 平和技研株式会社
- 2 工場名 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 緊結部付ブラケット(固定型)LHBH-25 8枚
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 5 試験実施日 2021年2月8日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1				2				平均値
	1	2	3	4	5	6	7	8	
供試体 No.									
強度[kN]	53 中止				53 中止				—
認定基準による値	強度 27.0 kN 以上				強度 27.0 kN 以上				平均値 30.0 kN以上

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし





試験番号 2102-06201-8306

発行日 : 2021年2月28日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会 長 唐澤 康男



- 1 申請者 平和技研株式会社
- 2 工場名 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 緊結部付ブラケット(固定型)LHBH-40 8枚
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 5 試験実施日 2021年2月8日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1				2				平均値
	1	2	3	4	5	6	7	8	
供試体 No.									
強度[kN]	53 中止				53 中止				—
認定基準による値	強度 27.0 kN 以上				強度 27.0 kN 以上				平均値 30.0 kN以上

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし





試験番号 2102-06201-8307

発行日 : 2021年2月28日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長 豊澤 康男



- 1 申請者 平和技研株式会社
- 2 工場名 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 緊結部付ブラケット(固定型)LFHBH-25 8枚
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 5 試験実施日 2021年2月8日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

### (1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1				2				平均値
	1	2	3	4	5	6	7	8	
供試体 No.									
強度[kN]	53 中止				53 中止				—
認定基準による値	強度 27.0 kN 以上				強度 27.0 kN 以上				平均値 30.0 kN以上

### (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし





試験番号 2102-06201-8308

発行日:令和3年2月28日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長 唐澤 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 本社工場
- 種類、型式及び数量 緊結部付ブラケット(固定型)LFHBH-40 8枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2021年2月8日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

### (1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体組 No.	1				2				平均値
	1	2	3	4	5	6	7	8	
供試体 No.									
強度[kN]	53 中止				53 中止				—
認定基準による値	強度 27.0 kN 以上				強度 27.0 kN 以上				平均値 30.0 kN以上

### (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし