



認定番号 2103-06282-42

# 認定合格証

階段枠(第1種)  
HH-19  
HH2-19


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので  
同規程第7条により本証を交付する  
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2021年3月31日

平和技研株式会社 殿  
(南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2103-06282-4201

発行日：2021年3月31日

# 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長 豊 康男



- 1 申請者 平和技研株式会社
- 2 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 階段杵(第1種)HH-19 3台
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「階段杵」
- 5 試験実施日 2021年3月2日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 踏板及び支持材のたわみ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.		1	2	3
荷重1.96kN時の 鉛直たわみ量[mm]	鉛直たわみ量	13.3	14.1	14.9
	踏板のみのたわみ量	1.3	1.6	3.2
認定基準による値	鉛直たわみ量	25mm以下		
	踏板のみのたわみ量	15mm以下		

(2)-2 支持材の曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	平均値
強度[kN]	9.94	10 中止	9.84	—
認定基準による値	強度 4.90kN 以上		平均値 5.39kN 以上	

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2103-06282-4202

発行日：2021年3月31日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長 堀澤 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 階段枠(第1種)HH2-19 3台
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「階段枠」
- 試験実施日 2021年3月2日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

### (1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

### (2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

#### (2)-1 踏板及び支持材のたわみ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.		1	2	3
荷重1.96kN時の 鉛直たわみ量[mm]	鉛直たわみ量	13.0	13.6	13.6
	踏板のみのたわみ量	2.1	2.1	2.6
認定基準による値	鉛直たわみ量	25mm以下		
	踏板のみのたわみ量	15mm以下		

#### (2)-2 支持材の曲げ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	平均値
強度[kN]	10 中止	10 中止	10 中止	—
認定基準による値	強度 4.90kN 以上			平均値 5.39kN 以上

### (3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

### 8 特記事項

特になし