



認定番号 2103-06282-59

認定合格証

幅木

(第1種) HLW-15

(HLW-12 HLW-09 HLW-06 HLW-04)

HLW3-15

(HLW3-12 HLW3-09 HLW3-06 HLW3-04)

(第2種) HL-18

(HL-15 HL-12 HL-09 HL-06)

HL2-18

(HL2-15 HL2-12 HL2-09 HL2-06)

HL3-18

(HL3-15 HL3-12 HL3-09 HL3-06)

上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する


なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2021年3月31日

平和技研株式会社 殿
(南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男






試験番号 2103-06282-5904

発行日：2021年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 尊澤 康男



- 1 申請者 平和技研株式会社
- 2 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 幅木(第1種)HLW-15 5枚
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「幅木」
- 5 試験実施日 2021年3月3日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

幅木の水平引張試験

供試体 No.	1	2	3	4	5
60kgの重りをつり下げた時の 水平たわみ量[mm]	6.3	7.2	6.9	6.4	7.2
認定基準による値	100mm 以下				

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2103-06282-5905

発行日：2021年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長 喜澤 康典



- 1 申請者 平和技研株式会社
- 2 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 幅木(第1種)HLW3-15 5枚
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「幅木」
- 5 試験実施日 2021年3月3日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

幅木の水平引張試験

供試体 No.	1	2	3	4	5
60kgの重りをつり下げた時の 水平たわみ量[mm]	13.5	11.9	11.4	11.7	10.8
認定基準による値	100mm 以下				

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2103-06282-5901

発行日：2021年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康典



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 幅木(第2種) HL-18 15枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「幅木」
- 試験実施日 2021年3月4日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 幅木の水平引張試験

供試体 No.	1	2	3	4	5
60kgの重りをつり下げた時の 水平たわみ量[mm]	16.2	15.7	16.7	16.9	15.6
認定基準による値	100mm 以下				

(2)-2 幅木の鉛直荷重試験

供試体 No.	6	7	8	9	10
85kgの重りをつり下げた時の 鉛直たわみ量[mm]	3.5	1.9	3.3	2.1	2.2
認定基準による値	10mm 以下				

(2)-3 水平部のたわみ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	11	12	13	14	15
荷重 0.8kNにおける 鉛直たわみ量 mm	7.1	6.7	8.0	7.1	7.2
認定基準による値	10mm 以下				

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2103-06282-5902

発行日：2021年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 謙里



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 幅木(第2種) HL2-18 15枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「幅木」
- 試験実施日 2021年3月4日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 幅木の水平引張試験

供試体 No.	1	2	3	4	5
60kgの重りをつり下げた時の 水平たわみ量[mm]	17.5	17.2	14.2	14.4	17.4
認定基準による値	100mm 以下				

(2)-2 幅木の鉛直荷重試験

供試体 No.	6	7	8	9	10
85kgの重りをつり下げた時の 鉛直たわみ量[mm]	3.8	3.0	2.3	2.0	2.1
認定基準による値	10mm 以下				

(2)-3 水平部のたわみ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	11	12	13	14	15
荷重 0.8kNにおける 鉛直たわみ量 mm	7.5	7.5	7.7	7.7	7.7
認定基準による値	10mm 以下				

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2103-06282-5903

発行日：2021年3月31日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男



- 申請者 平和技研株式会社
- 工場名 南京瑞楊金属製品有限公司 本社工場
- 種類、型式及び数量 幅木(第2種) HL3-18 15枚
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「幅木」
- 試験実施日 2021年3月4日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 幅木の水平引張試験

供試体 No.	1	2	3	4	5
60kgの重りをつり下げた時の 水平たわみ量[mm]	17.0	17.4	17.6	15.4	17.2
認定基準による値	100mm 以下				

(2)-2 幅木の鉛直荷重試験

供試体 No.	6	7	8	9	10
85kgの重りをつり下げた時の 鉛直たわみ量[mm]	2.4	1.7	1.9	1.8	1.6
認定基準による値	10mm 以下				

(2)-3 水平部のたわみ試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	11	12	13	14	15
荷重 0.8kNにおける 鉛直たわみ量 mm	8.3	7.2	7.7	7.4	7.2
認定基準による値	10mm 以下				

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし