



認定番号 2104-06284-43

認定合格証

階段開口部用手すり枠
SOR-1


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する
なお、認定の有効期間は認定日より1年とする

認定日 2021年4月30日

平和技研株式会社 殿
(張家港市大平金属製品廠 本社工場)

一般社団法人 仮設工業会

会長 豊澤 康男





試験番号 2104-06284-4301

発行日： 2021年4月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊澤 康男



- 1 申請者 平和技研株式会社
- 2 工場名 張家港市大平金属製品廠 本社工場
- 3 種類、型式及び数量 階段開口部用手すり枠 SOR-1 3枚
- 4 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「階段開口部用手すり枠」
- 5 試験実施日 2021年4月13日
- 6 試験場所 大阪試験所
- 7 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

手すり材の水平移動量試験

供試体 No.	1	2	3
荷重0～0.40kN時の水平移動量[mm]	65	60	50
認定基準による値	100mm以下		

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし