



試験番号 2006-01801-1601

発行日 2020年6月30日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長 豊澤 康男



- 申請者 アルインコ株式会社
- 工場名 兵庫工場
- 種類、型式及び数量 わく組足場用の建わくの脚柱ジョイント A20M 5本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第5章継手金具 第1節わく組足場用の建わくの脚柱ジョイント
- 試験実施日 2020年6月5日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

### (1) 構造

規格第50条に適合している。

### (2) 強度等

規格第51条に適合している。

引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	20.78	21.37	21.76	21.21	20.96	21.2
厚生労働大臣規格による値	強度 9.81kN以上			平均値 10.8kN以上		

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

### (3) 表示

規格第52条に適合している。

### 8 特記事項

特になし




試験番号 2006-01801-1602

発行日 2020年6月30日

## 認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会  
会長 豊澤 康男



- 申請者 アルインコ株式会社
- 工場名 兵庫工場
- 種類、型式及び数量 わく組足場用の建わくの脚柱ジョイント A20X3 5本
- 適用規格・基準 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格(昭和56年12月25日付 労働省告示第103号) 第5章継手金具 第1節わく組足場用の建わくの脚柱ジョイント
- 試験実施日 2020年6月5日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

### (1) 構造

規格第50条に適合している。

### (2) 強度等

規格第51条に適合している。

#### 引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	17.15	17.29	17.45	17.44	16.78	17.2
厚生労働大臣規格による値	強度 9.81kN以上			平均値 10.8kN以上		

注:平均値については本会認定基準により定めたものである。

### (3) 表示

規格第52条に適合している。

### 8 特記事項

特になし