



試験番号 2104-01885-8001

発行日：2021年4月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会 長 豊澤 康男



- 申請者 アルインコ株式会社
- 工場名 ALINCO(THAILAND)CO.,LTD. 本社工場
- 種類、型式及び数量 緊結部付支柱 XP3600SJ_TH 5本
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2021年4月6日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 緊結部の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	—
認定基準による値	強度 9.00 kN 以上					平均値 10.0 kN以上

(2)-2 ほぞの接続部の引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	29.54	29.40	28.69	29.94	28.85	29.2
認定基準による値	強度 9.00 kN 以上					平均値 10.0 kN以上

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし




試験番号 2104-01885-8002

発行日：2021年4月30日

認定試験成績書

一般社団法人 仮設工業会
会長 豊津 豊彦



- 申請者 アルインコ株式会社
- 工場名 ALINCO(THAILAND)CO.,LTD. 本社工場
- 種類、型式及び数量 緊結部付支柱 XP3800_TH 5本
- 適用規格・基準 一般社団法人仮設工業会認定基準「くさび緊結式足場の部材及び附属金具」
- 試験実施日 2021年4月6日
- 試験場所 大阪試験所
- 試験結果

(1) 構造

認定基準「構造等」に適合している。

(2) 強度等

認定基準「強度等」に適合している。

(2)-1 緊結部の強度試験

200kN 圧縮試験機 UH-C200kNX

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	20 中止	—
認定基準による値	強度 9.00 kN 以上					平均値 10.0 kN以上

(2)-2 ほぞの接続部の引張試験

50kN 万能試験機 AS-5-B4

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度[kN]	21.50	19.94	23.07	16.90	23.19	20.9
認定基準による値	強度 9.00 kN 以上					平均値 10.0 kN以上

(3) 表示

認定基準「表示」に適合している。

8 特記事項

特になし